

	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL AIR DAM		
	SOP	No Dokumen : SOP / V - UKM / 20 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
Halaman : 1/2			
UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi 1 		Dr. ENDAH YULI R NIP. 19740417 200604 2 019

1	Pengertian	Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air DAM adalah kegiatan pengambilan sampel air dan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan juga pengiriman sampel ke dinas kesehatan dan penyuluhan hasil sampel ke Pengusaha DAM.			
2	Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air DAM			
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825/32/2019 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM			
4	Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. c. Permenkes RI No. 32 Tahun 2017			
5	Prosedur / Langkah-langkah	a. Petugas membuat perencanaan dan jadwal kegiatan untuk menentukan lokasi kegiatan b. Petugas mempersiapkan Sarana dan Prasarana -Check list -Alat tulis -Alat Transportasi. -Botol steril -Jerigen -Korek api c. Petugas melaksanakan pemeriksaan d. Petugas mengucapkan salam pada penanggung jawab DAM e. Petugas memperkenalkan diri ke pengusaha DAM f. Petugas meminta kesediaan waktu sekitar 15 menit g. Petugas wawancara dg penanggung jawab (tentang Pemeriksaan bakteri dan kimia, asal usul bahan baku air, jumlah karyawan, sistem kerja dalam menjaga kebersihan sehari – hari) h. Petugas mengobservasi pada DAM (Kebersihan dalam Ruangan, Halaman, Kamar Mandi,Jamban, SPAL, kotak obat sederhana, alat kebersihan i. Petugas mengambil sampel air isi ulang j. Petugas menyampaikan masalah, dan memberi tahu pada penanggung jawab tentang sertiikat higienis layak DAM. k. Petugas memberikan kuitansi pembayaran pemeriksaan sampel air DAM secara bakteriologis Maupun Secara Kimia			
6	Diagram Alir (jika dibutuhkan)	Dibuatjika SOP tersebut mengandung unsur <i>emergency</i> /nyawa/keuangan			
7	Hal-hal yang diperhatikan	Ada nya hasil pemeriksaan yang tidak tepat waktu karena banyaknya DAM, sterilnya botol sampel			
8	Unit Terkait	a. Pelaksana Kesehatan Lingkungan b. UPTD Laborat kabupaten			
9	Dokumen terkait	a. Hasil Laborat b. Laporan Bulanan			
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai

UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL AIR DAM		Dr. ENDAH YULI R NIP. 19740417 200604 2 019
	SOP	No Dokumen : SOP / V - UKM / 20 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
		Halaman : 2/2	

				berlaku
	1	Komponen SOP	Penambahan Komponen SOP - Hal-hal diperhatikan - Dokumen Terkait	14 Januari 2019
	2	Kepala	Dari Dr. Rini Ariyanti ke Dr. Endah Yuli Ratnawati	14 Januari 2019